

## Compte rendu de réunion Réunion de chantier n°2

Objet du marché : **RD 18 – Communes de CHAMPAGNE et PONT L'ABBE D'ARNOULT – Aménagement de la traversée de Champagne et Gatechoux**

Marché n° : **695G21**

Maître d'ouvrage : **Département de la Charente-Maritime**

Maître d'œuvre : **Pôle Aménagement et Environnement / Direction des Infrastructures Service Etudes Urbaines**

Attributaire : **COLAS Agence Royan**

Date de la réunion : **Judi 9 septembre 2021** Lieu : **Site**

Entreprise ou Services	Nom	Présents	diffusion	Fonction	Tél. fixe Mobile	Adresse courriel
Commune de CHAMPAGNE	Roland CLOCHARD Michel REMPAULT Gérald BONY Jean-Paul RENOUX	X X	X X X X	Maire Adjoint Adjoint Adjoint	05 46 97 02 61 06 62 26 08 22	roland.clochard@orange.fr michel.rempault@bbox.fr gbony@laposte.net jean-paul.renoux@hotmail.fr mairie@champagne17.fr
Ecole	Aurélié Archenault		X	Directrice Ecole		ce.0171230V@ca-poitiers.fr
Commune de PONT L'ABBE D'ARNOULT	Alexandre SCHNEIDER Jérôme AUBRY Hervé PETIT JEANNIN		X X X	Maire Adjoint Responsable technique	05 46 97 00 19 06 70 48 97 26	a.schneiderpaa@gmail.com jeromeaubry17@gmail.com herve.petitjeanninrst@ville-pont-labbe-darnoult.fr mairie@ville-pont-labbe-darnoult.fr
Dépt 17 – Direction des infrastructures - Mission Moe - Service SEU	Philippe Debleecker Patrick THIBAUT David HERVE Didier GAILLARD Delphine MONDHER		X X X X X	Chef de mission Chef de Service Adjoint du Service Chargé d'études Contrôleuse travaux	05 46 97 55 52 06 25 70 34 26 05 46 97 55 56 07 86 74 14 99	philippe.debleecker@charente-maritime.fr patrick.thibault@charente-maritime.fr david.herve@charente-maritime.fr didier.gaillard@charente-maritime.fr delphine.mondher@charente-maritime.fr
Dépt 17 - CEQD	Dominique Jourdain Bernard DUPUY		X X	Responsable CEQD Adjoint CEQD	06 19 24 25 04	Laboratoire-di@charentemaritime.fr
Dépt 17 – Agence d'ECHILLAIS	Manuel GRAMMONT François LACLAU Christophe GEAI		X X X	Chef d'agence Responsable de secteur Adjoint chef d'agence	06 14 42 02 89	manuel.grammont@charente-maritime.fr francois.laclau@charente-maritime.fr christophe.geai@charente-maritime.fr
VERITAS	Olivier PHILIPPON		X	Coordonnateur SPS	06 14 26 08 27	olivier.philippon@bureauveritas.com
COLAS Agence Royan	Alain FRICAUD Dimitri STARK	X X	X X	Conducteur travaux Chef d'équipe	06 60 67 34 06	alain.fricaud@colas.com dimitri.stark@colas.com
AEP/EU EAU 17 RESE	Nicolas BLIN Frédéric BOUDEAU Romarc DUGUET		X X X	Responsable secteur Responsable agence Responsable exploit.	06 87 73 29 76 06 72 00 74 63	Nicolas.blin@eau17.fr fboudeau@rese17.fr rduguet@rese17.fr
CARO Eaux pluviales	Guillaume MICHAUD Frédéric CHABOT		X X	Direct. eau,ass,gemapi Surveillant travaux EP	06 26 36 38 49 06 26 36 39 69	g.michaud@agglo-rochefortoccean.fr f.chabot@agglo-rochefortoccean.fr
Transport Déchets	Laurence MALBOT Jean-Philippe GARNIER	X	X X	Responsable transport Interlocuteur déchets	05 46 82 18 70 06 08 95 44 52	l.mailbot@agglo-rochefortoccean.fr j.garnier@agglo-rochefortoccean.fr
R'BUS	Frédéric PETIT		X	Responsable exploitation	06 14 69 47 42	frederic.petit@transdev.com
Réseau BUS Nouvelle Aquitaine Base Aérienne	Gautier HUGUIN Erwan LE MOING		X X			gautier.huguin@nouvelle-aquitaine.fr erwan.le-moing@intradef.gouv.fr



### 3. RESEAUX


ORANGE : Sur la Tranche Ferme, 5 chambres Orange sont à changer. Plans et commande transmis.

De nombreux désordres ont été découverts lors du terrassement, désordres dus aux travaux sur réseaux précédents. Les réparations ont été faites. Des câbles ne servant plus ont été également déposés (vu avec Orange).

AEP/EU :

Suite à fin de l'ensemble du terrassement, il reste seulement 2 branchements d'assainissement des eaux usées à modifier : les n°24 et 30. Ils sont à approfondir d'environ 1m fil d'eau. Le passage d'un agent de la RESE est prévu vendredi matin dès 8h.

Vérification des bouches à clé en cours ce jour



### 4. POINT ENTREPRISE ET INTERVENTIONS A VENIR

Planning annoncé :

- Travaux de voirie Tranche ferme - entre la rue du 19 Mars et le chemin de Gâtechou : du 01/09 au 21/12
- Travaux de voirie Tranche ferme – carrefour rue du Pas d'Arnaise : du 25/10 au 05/11
- Travaux de voirie tranche optionnelle – de la mairie à l'entrée de Champagne : à programmer

Jour de la réunion de chantier : gris – horaires normaux

Présents : 1 C/C + 6 ouvriers

Travaux en cours :

- Fin du terrassement pour le coulage du CAF
- Implantation des traversées
- Préparation des approfondissements des branchements EU

Travaux à venir :

- Implantation des fiches pour le coulage du CAF : vendredi 10/09
- Essais à blanc de la machine pour coulage : vendredi 10/09
- Abaissement des 2 branchements EU : vendredi 10/09 dès 8h
- Coulage CAF à partir du 15/09 pour 4 jours
- Coulage bordure T à partir du 20/09

### 5. CIRCULATION DES DOCUMENTS

Entrepreneur	
Documents remis	Documents à remettre
■ Au maître d'œuvre Validation FTP béton coulage CAF	■ Au maître d'œuvre <ul style="list-style-type: none"><li>➢ PPSPS</li><li>➢ Constat d'huissier</li><li>➢ FTP lisses en bois sur écluse</li><li>➢ Planche essai béton lavés</li></ul>

## 6. POINTS PARTICULIERS:

- Choix des bétons lavés : photos des différents bétons à fournir, choix plutôt vers du monard que de la diorite, % à déterminer. Planches d'essai seront faites pour la réunion de chantier du jeudi 16/09.
- Il est convenu avec la RESE 1 point de comptage d'eau référencé, il sera démonté le weekend. **Rappel : compteur à fournir par la RESE**
- Le Syndicat de la Voirie est présent ce jour. Une antenne pluviale  $\varnothing 250$  sera tirée au droit du N°40 de la rue René Caillé jusque dans la rue de l'Eglise par l'entreprise COLAS en prévision du futur projet d'aménagement de la place de l'église de la commune avec le Syndicat de la Voirie.
- Suite à visite, 2 traversées  $\varnothing 250$  fonte sont prévues en plus entre le n°43 et le n°23. Le busage béton de la dernière entrée sur Gâtechoux côté impair sera refait car fil d'eau et niveau fini trop hauts. La buse béton sera remplacée par une buse en fonte, à approfondir de +/- 15cm.



Prochaine réunion de chantier : jeudi 16 septembre 2021 à 9h sur site.

Rédigé par D.MONDHER le 09/09/2021